

Prudnik, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP-I.271.6.2013

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 48099-2013 z dnia 29.03.2013

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Remonty częściowe dróg gminnych”

Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień oraz wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1

Proszę o podanie głębokości istniejących wyboji – przy ubytkach do 5 m² oraz od 5 do 50 m² ST określa min. głębokość wyboju przy remontach wykonywanych MMA, która wynosi 4 cm (w przypadku mniejszej głębokości łąta wymaga frezowania-pogłębiania).

Odpowiedź.

Należy przyjąć 4 cm głębokości wyboju przy ubytkach do 5 m² oraz przy ubytkach od 5 m² do 50 m².

2. Pytanie 2

Jak należy postąpić w przypadku gdy głębokość wyboju wynosi pow. 4 cm – oczywiście zachodzi wówczas większe zużycie mieszanek stanowiących podstawową wartość zadania.

Odpowiedź.

Jeżeli głębokość wyboju przekroczy 4 cm przy wycenie wykonanych robót uwzględni się zużycie mieszanki poprzez proporcjonalne zwiększenie powierzchni wyboju.

3. Pytanie 3

Czy na remontowanych odcinkach dróg gminnych w miejscach remontowanych zachodzi konieczność regulacji włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zaworów gazowych i wodociągowych itp. ?

Odpowiedź.

Nie. Na remontowanych odcinkach dróg gminnych nie zachodzi konieczność regulacji włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zaworów gazowych i wodociągowych.

4. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

Rozdział IV otrzymuje brzmienie:

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w sytuacji gdy zakres zamówienia podstawowego przekroczy orientacyjny zakres zamówienia przy ubytkach do 5 m² lub przy ubytkach od 5 m² do 50 m².

5. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W rozdziale XII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok.102

nie później niż o godzinie **12:00 w dniu 17 kwietnia 2013 r**”.

6. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W rozdziale XII punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 kwietnia 2013 r. o godz. 12.30** w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116”.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Hawron