

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 115335-2013 z dnia 18.06.2013

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Prudnik, dnia 2 lipca 2013 r.

**Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego
ul. Traugutta 36
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizacja i termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej
przy PSM w Prudniku III etap

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące
zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1.

1. Brak pozycji dla wykonania wzoru pięciolinii
2. Pozycja 52 przedmiaru mówi o dostawie i wyposażeniu – proszę o szczegółowe zestawienie jakie elementy należy ująć w kalkulacji
3. Brak pozycji dla wykonania posadzki deska barlinecką
4. Brak pozycji dla elementów wykończenia zewnętrznego tj.: element elewacji frontowej zaprojektowano jako nawiązanie do klawiszy fortepianowych, wykonany z podłużnych aluminiowych elementów – paneli systemowych,
5. Brak pozycji dla zadaszenia nad wejściem głównym
6. Brak pozycji dla wykończenia elewacji płytami kompozytowymi



Proszę o wyjaśnienie jakie rozwiązanie jest przewidziane w piwnicy jako roboty izolacyjne

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytania opublikowano na stronie internetowej w dniu 28.06.2013 r.

2. Pytanie 2.

Proszę o wyjaśnienie jakie rozwiązanie jest przewidziane w piwnicy jako roboty izolacyjne gdyż jest silne podmakanie ścian w klimatyzatorni, sali prób oraz łazienkach (zdjęcia poniżej)



Odpowiedź:

- a) Likwidację przyczyny zawilgocenia w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej obejmują pozycje 81-83 przedmiaru.
 b) Usunięcie przyczyn zawilgocenia należy skalkulować w oparciu o dodane poniżej pozycje przedmiaru robót.

3. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W przedmiarze robót (załącznik nr 8) po poz. 153 dodaje się poz. 154, 155, 156, 157, 158 o następującym brzmieniu:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	KNNR 1 0305-01 B.02.00.00	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
155	KNNR 1 0318-01 B.02.00.00	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
156	KNR 2-02 0617-04 B.11.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW szer.50cm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
157	KNR 2-02 0617-06 B.11.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
158	Kalkulacja własna B.07.00.00	Demontaż okładziny z płyt g-k i montaż okładziny z nowych płyt g-k wodoodpornych	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

4. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego

ul. Traugutta 36, 48-200 Prudnik, sekretariat – pok. nr 11 (I piętro)

nie później niż o godzinie 14:00. w dniu 5 lipca 2013 r. „

5. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 14:30 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego ul. Traugutta 36, 48-200 Prudnik, sala nr 6 (I piętro). „

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Małgorzata Jaskółka