

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 153469-2013 z dnia 01.08.2013

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
48-200 Prudnik, ul. Parkowa 6
NIP 755-105-61-12
Regon 531105392
Tel./fax 077/436 71 27

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Prudnik, dnia 13 sierpnia 2013 r.

**Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Parkowa 6
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Środowiskowy Dom Samopomocy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1.

Czy wykaz stolarki E1 oraz robót związanych ze strefami p.poż. wymieniony w arkuszu uwag nr 2/2012 do projektu szybu dźwigowego jest objęty przedmiotem umowy i w której pozycji kosztorysu winien być ujęty? Czy należy rozszerzyć kosztorys o te pozycje?

Odpowiedź:

Uwagi z arkusza uwag nr 2/2012 nie są przedmiotem umowy i nie są ujęte w kosztorysie, z wyjątkiem drzwi prowadzących z windy na klatkę schodową (na wszystkich poziomach), które należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym.

2. Pytanie 2.

W dźwigach hydraulicznych o udźwigu powyżej 1600 kg stosujemy podwójne siłowniki, wynika to z bardzo dużej masy i sił, jakie działają na konstrukcję, a w tym wypadku mamy jeszcze kabinę przeszkloną. Proponujemy dźwig szpitalny do przewożenia chorych na łóżku, noszach itp. O udźwigu Q=1600 kg z kabiną przeszkloną o wymiarach 1400x2400 i drzwiami 1100 mm.

Odpowiedź:

Dźwig oraz kabinę należy wykonać zgodnie z projektem.

3. Pytanie 3.

Czy drzwi szybowe mają być przeszklone czy pełne ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Drzwi szybu należy wykonać ze stali nierdzewnej satynowanej zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

4. Pytanie 4.

Czy drzwi kabinowe mają być przeszklone czy pełne ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Drzwi kabiny należy wykonać ze stali nierdzewnej satynowanej zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

5. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Parkowa 6
48-200 Prudnik ,
sekretariat – I piętro

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 21 sierpnia 2013 r.”

6. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.

W dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2013 r. o godz. 12:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6, w sekretariacie – I piętro.”

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

Tadeusz Piątkowski