

Wyjaśnienie do SIWZ dot. przetargu nr GK/003/14

„Modernizacja układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odzuzłania na ciepłowni w Lubrzy I etap”.

W celu zapewnienie równego traktowania wszystkich kontrahentów na prośbę jednej z firm biorących udział w postępowaniu o wybranie wykonawcy na „Modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odzuzłania na ciepłowni w Lubrzy I etap” ogłoszonego w dniu 17 marca 2014 r. Zamawiający dokonuje poniższych zmian zapisów w SIWZ:

1. Nowy zapis punktu XII ust. 1 i 4 o treści

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat Spółki w Lubrzy ul. Zielona 1 pok. 16 najpóźniej:
do 2014-04-09 do godz. 12:00”.

„4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Spółki p. 11 w Lubrzy, ul. Zielona 1 **w dniu 2014-04-09 o godz. 12:15**”

2. W związku z powyższym zmianie ulega również zapis punktu X ust. 1 na następujący:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **30 tj. do dnia 8 maja 2014 r.**”

3. Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany zapisów punktu IV ust. 4 i 5. Nowe brzmienie tych punktów brzmi:

„4. zakończenie całości robót montażowych (wszystkie branże), przeprowadzenie rozruchu instalacji wraz z wykonaniem ruchu próbnego na zimno - do dnia 30.09.2014 r.”

„5. odbior eksploatacyjny - wykonanie rozruchu instalacji na gorąco w trakcie normalnej eksploatacji kotłów, przeprowadzenie szkolenia załogi oraz przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej (wszystkie branże, DTR i instrukcje - sporządzone w języku polskim) – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do dnia 10.10.2014r.”