



	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4
zasilanie z rozd. RG	gniazdo tablicowe 230V, 16A	gniazdo tablicowe 230V, 16A	gniazdo tablicowe 400V, 63A	gniazdo tablicowe 400V, 32A
	2.50	2.50	5.00	5.00



UWAGI:

1. UKŁAD SIECIOWY: TN-S
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ

SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

		INST-EL Usługi Elektroinstalacyjne 48-200 Prudnik ul. Mierostawskiego 10 tel. 604 188 550	
INWESTOR			
Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA			
Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik			
ADRES INWESTYCJI		Format:	Skala
ul. Łucznicza 1, 48-200 Prudnik		A3	
		Data	Rys. nr:
		2014.09	IE-05
NAZWA RYSUNKU			
Schemat ideowy rozdzielnic RZ			
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
elektryczna	inż. Norbert Mołęda	OPL/0226/PWOE/06	
	Sprawdzający		
	mgr inż. Wieńczysław Maryniak	23/86/UW	