

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 89539-2015 z dnia 18.06.2015

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Gmina Prudnik  
ul. Kościuszki 3  
48-200 Prudnik

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU  
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3  
tel. (077) 4066200-202  
fax. (077) 4066228

Prudnik, dnia 26 czerwca 2015 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### 1. Pytanie 1

Czy linia ma być "pod chmurką" bez zadaszenia zasypu, kabiny i całej instalacji.

#### Odpowiedź:

Całość instalacji będzie zlokalizowana na wolnym powietrzu, zadaszeniu podlega część linii sortowniczej znajdującej się w kabinie sortowniczej (kabina sortownicza stanowi kontener z zadaszeniem) oraz przenośnik załadowniczy który winien być osłonięty w sposób zapobiegający rozwiewaniu odpadów np. zadaszony.

#### 2. Pytanie 2

Gdzie będą boksy z odpadami selektywnymi, czy też bez zadaszenia.

#### Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje boksów na wysegregowane odpady.

#### 3. Pytanie 3

Jeżeli linia ma być wolnostojąca i mobilna to nie jest związana z gruntem i nie wymaga pozwolenia. Czy Zamawiający wycofa warunek uzyskania pozwolenia na budowę?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymogu uzyskania pozwolenia na budowę.

#### 4. Pytanie 4

Linia sortownicza to nie budynek ani budowla, to maszyny i urządzenia technologiczne, a zatem jej zaprojektowanie i wybudowanie to nie roboty budowlane. Czy Zamawiający wycofa warunek uzyskania pozwolenia na budowę?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymogu uzyskania pozwolenia na budowę.

#### 5. Pytanie 5

Jeśli to nie są roboty budowlane to po co fachowcy z uprawnieniami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi. Jest potrzebny technolog od odpadów stałych. Projekt linii technologicznej wykonują inżynierowie mechanicy i taka działalność nie wymaga żadnych uprawnień. Czy zamawiający zmieni wymagania dla personelu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymogu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

#### 6. Pytanie 6

Czy Zamawiający poda podstawę techniczną i prawną wymagań opisanych w pyt. 1-5 zawartych w siwz

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm).

#### **7. Pytanie 7**

Na czym ma polegać mobilność linii sortowniczej, proszę dokładnie opisać mobilność :

- zasypu?
- przenośnika załadowniczego?
- przenośnika sortowniczego?
- kabiny sortowniczej na trybunie sortowniczej?
- podestów, schodów, barierek i konstrukcji?

#### **Odpowiedź:**

Mobilność linii polega na możliwości jej demontażu celem zmiany lokalizacji, ponadto przenośnik załadowniczy z koszem zasypowym winien posiadać możliwość łatwego przestawienia względem konstrukcji trybuny.

#### **8. Pytanie 8**

Kabina z trybuną ma być nie związana z gruntem, jakie warunki zamawiający określi celem zabezpieczenia przed wiatrem i przewróceniem konstrukcji?

#### **Odpowiedź:**

Sposób posadowienia i zakotwienia linii sortowniczej oraz kabiny określi dokumentacja projektowa wykonana w ramach zamówienia.

#### **9. Pytanie 9**

Czy plac pod linię sortowniczą jest utwardzony ?

#### **Odpowiedź:**

Plac na którym będzie zlokalizowana sortownia jest utwardzony masą bitumiczną.

#### **10. Pytanie 10**

Na czym ma polegać "niezbędne zagospodarowanie terenu celem prawidłowego funkcjonowania sortowni"

#### **Odpowiedź:**

Zagospodarowanie terenu ma polegać na wykonaniu wymaganego utwardzenia pod linię sortowniczą.

#### **11. Pytanie 11**

Jaki zapas mocy ma Zamawiający w budynku, z którego ma być zasilana sortownia?

#### **Odpowiedź:**

Maksymalny zapas mocy wynosi 55 kW.

#### **12. Pytanie 12**

Jaka jest odległość projektowanej sortowni od budynku ?

#### **Odpowiedź:**

Na placu przewidzianym pod linię sortowniczą usytuowane są dwa kontenery socjalne oraz stacja transformatorowa.

#### **13. Pytanie 13**

Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację zadania z tego przetargu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

#### **14. Pytanie 14**

Zgodnie z par.647 KC w umowie na roboty budowlane "zamawiający zobowiązuje się w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu ". Jak Zamawiający pogodzi swoje zapisy w siwz z zapisami KC.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy a wykonanie dokumentacji projektowej ceduje na wykonawcę.



**15. Pytanie 15**

Jak będzie maksymalna wysokość pojemników w boksach trybuny?

**Odpowiedź:**

Maksymalna wysokość pojemników umieszczanych pod trybuną to 1600 mm zatem przestrzeń od poziomu terenu do elementów konstrukcyjnych trybuny winna wynosić min 1800 mm.

**16. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.**

W dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok.102

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 6 lipca 2015 r.”

**17. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę.**

W dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. ”

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych