

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 27527-2016 z dnia 17.03.2016

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202
fax. (077) 4066228

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Prudnik, dnia 25 marca 2016 r.

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remonty dróg gminnych

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1

Zarówno w SIWZ jak i specyfikacji technicznej brak jest informacji na jaką głębokość mają być wypełnione ubytki do 5 m² w ilości 900 m², oraz ubytki od 5 m² do 50 m² w ilości 900 m².

Odpowiedź:

Ubytki mają być wypełnione na głębokość 5 cm.

W przypadku występowania bardzo głębokich ubytków należy je wcześniej uzupełnić frezowiną pozyskaną z profilowania remontowanych ubytków.

Powyższą odpowiedź należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Hawron