

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 59497-2016 z dnia 30.05.2016

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202
fax. (077) 4066228

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Prudnik, dnia 9 czerwca 2016 r.

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. Pytanie 1

Plac z kostki betonowej powinien być zgodnie ze sztuką budowlaną ograniczony obrzeżem betonowym. Proszę o informację czy i ile obrzeży uwzględnić do wyceny i czy ma być to obrzeże gr 6 cm.

Odpowiedź:

Przedmiotowy teren w którym układana będzie kostka betonowa ma już wykonany krawężnik drogowy – zadanie wycenić zgodnie z dołączonym przedmiarem robót.

2. Pytanie 2

Zgodnie z przedmiarem Państwo przewidujecie tylko 4 cm kruszywa czy tak należy wycenić podbudowę.

Odpowiedź:

Przedmiotowy teren w którym układana będzie kostka betonowa ma już wykonaną podbudowę z kruszywa budowlanego (4 cm z przedmiaru robót ma służyć jedynie uformowaniu spadków i niwelacji terenu) – zadanie wycenić zgodnie z dołączonym przedmiarem robót.

Powyższe odpowiedzi należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych