

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 130899-2016 z dnia 12.07.2016
Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

URZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

tel. (077) 4066200-202

fax. (077) 4066228

Gmina Prudnik

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

Prudnik, dnia 22 lipca 2016 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont instalacji elektrycznej

Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W projekcie wykonawczym, w części opisowej po punkcie 15 dodaje się punkt 16 o następującej treści;
„ 16. Wymiana opraw oświetleniowych - świetlówkowych 2x36W zawieszanych na linkach stalowych sztuk 20. „
2. Dodaje się dodatkową informację do odpowiedzi na pytanie nr 4 opublikowanej w dniu 15.07.2016 r.:
„ Dodatkowy przewód PE (240mm²) należy układać od punktu podziału sieci wyłączników p.poż. poprzez rozdzielnie R-1 R-2 R-3 do tablic z zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. „
3. W Przedmiarze robót w poz. 45 wprowadza się zmianę:
„ 45. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe dwubiegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodu do 2,5mm² typu A-EA-2 wg projektu wykonawczego - sztuk 16. „
3. Do dokumentacji technicznej wprowadza się uzupełniający projekt wewnętrznej linii zasilającej Wlz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
4. Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert.**
 - 1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik ,
sekretariat – pok.102
nie później niż o godzinie 8:00 w dniu 27 lipca 2016 r.”
 - 2). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:
„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2016 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. „

Powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych