

**GMINA PRUDNIK**

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3  
tel. (077) 4066200-202, fax: (77) 4066228  
NIP 7551911362 Regon 531413188

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Prudnik, 26 września 2016r.

**Gmina Prudnik  
ul. Kościuszki 3  
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego - Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro, na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek na terenie sportowo-rekreacyjnym w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego w ramach zadania pn. „**Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego**”

W związku z zapytaniem do zapytania ofertowego nr I.V.7013.3.2016 z dn. 21.09.2016, Gmina Prudnik wyjaśnia:

**1. Pytanie 1**

Czy zamiast fundamentów z prefabrykatów można zastosować zwykłe fundamenty betonowe wylewane w gruncie?.

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów betonowych wylewanych w gruncie, beton B-30 zgodnie z instrukcją danego producenta.

Powyższą odpowiedz należy dołączyć do materiałów zapytania ofertowego i traktować jako integralną część zapytania.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych