

Prudnik, dnia 2013-01-10

L.dz.KW-IV/62/08/01/2013

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU

Wpł. 10. 01. 2013

L.dz. _____ L.zeł _____
podpis _____

1
11. 01. 2013

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki nr 3
48 – 200 Prudnik

Dotyczy: aktualizacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanej strefy ekonomicznej położonej w Prudniku przy ul. Przemysłowej .

W oparciu o § 11 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchwalonego Uchwałą Nr LIV/674/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2006 r. na wniosek z dnia 2012.12.31. aktualizujemy warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanej strefy ekonomicznej położonej w Prudniku przy ul. Przemysłowej .

1. Miejsce włączenia przyłączy:

- przyłączenie do sieci wodociągowej należy wykonać do rurociągu \varnothing 250 w ul. Prężyńskiej oznaczonego na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim .
- ścieki sanitarne należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 250 w ul. Prężyńskiej oznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym kolorem brązowym .
- wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 1000 (włączyć do kanalizacji przed seperatorem lub zaprojektować separator) oznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym kolorem zielonym .

2. Maksymalne dobowe i maksymalne godzinowe oraz średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę:

$$\begin{aligned} Q_{\max. d} &= 300 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max. h} &= 12,5 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr. d}} &= 200 \text{ m}^3/\text{d} \end{aligned}$$

3. Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej:

- w rejonie przyłączanej nieruchomości minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 0,25 MPa