

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

--

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa <b>ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów MARCIN HNATIUK – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Tel. 77 436 30 25
Adres UL. ZIELONA 1	Kod pocztowy 48-231
Miejscowość LUBRZA	Województwo OPOLSKIE
Telefon 77 436 30 25	Fax 77 436 58 80
Poczta elektroniczna (e-mail) sekretariat@zeczp.com.pl	Adres internetowy (URL) zeczp.com.pl www.prudnik.pl www.igcp.org.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) Opis

##### II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

*Przebudowa sieci ciepłej magistralnej wysokoparametrowej 2xDN200 o długości 530 mb od komory K-44 do przyłącza Fabryki Mebli od ulicy Prężyńskiej do Meblarskiej w Prudniku*

##### II.1.3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a) przebudowa wysokoparametrowej tradycyjnej sieci ciepłej magistralnej 2xDN200 i 1xDN100 od komory K-44 przy ul. Prężyńskiej do przyłącza do Fabryki Mebli przy ul. Meblarskiej 1 w Prudniku w technologii systemu rur preizolowanych 2xDN200/315(355).

##### II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Prudnik, ul. Prężyńska i ul. Meblarska

##### II.1.5) Nomenklatura

	II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot	45200000-9 45230000-8 45231000-5
Dodatkowe przedmioty	45232140-5 45310000-3

### II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE  TAK

### II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE  TAK

## II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

### II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Założenia ogólne:

- pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, projekty i przedmiary sporządzone przez projektanta jako załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD stanowiące integralną część SIWZ,
- wartość wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z innymi kosztami i usługami dotyczącymi wykonania sieci według projektu technicznego,
- należy uwzględnić jakość wykonawstwa robót wynikającą z wymagań stawianych przez: obowiązujące normy, dostawców technologii rur preizolowanych i projekt techniczny,
- należy uwzględnić wymagania BHP dla wykonawstwa w/w sieci.

Do określenia końcowej wartości robót należy przyjąć dodatkowo następujące założenia dla robót budowlanych:

- demontaż i utylizacja łupin żelbetonowych kanałów ciepłowniczych typu „N” dla sieci o średnicy DN300 oraz podpór stałych i izolacji termicznej sieci ciepłowniczej, na odcinkach, których trasa sieci tradycyjnej pokrywa się z trasą sieci projektowanej,
- opłaty za utylizację i wysypisko zdemontowanych materiałów,
- zabezpieczenie robót: wykonanie niezbędnych kładek dla pieszych i pojazdów, wykonanie ogrodzeń placu budowy z barier drewnianych lub siatki, wykonanie ogrodzeń taśmą lub liną na słupkach,
- roboty montażowo - instalacyjne wykonać zgodnie z projektem technicznym.
- zasilanie i niezbędne zagospodarowanie placu budowy,
- badanie spawów – 100 % (ultradźwiękiem) – wymagana klasa spoin co najmniej druga,
- nadzory nad robotami związanymi z obcym uzbrojeniem,
- organizacja ruchu zatwierdzona przez użytkownika dróg,
- opłaty za utrudnienie w ruchu,
- podłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej nowo projektowanej rozdzielni hermetycznej nadziemnej przy komorze K-45 oraz wykonanie pomiarów elektrycznych:
  - rezystancji izolacji dla każdego obwodu oddzielnie,
  - skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  - badania wyłączników różnicowoprądowych,
  - uziemienia,dla wszystkich w/w pomiarów elektrycznych należy dostarczyć po trzy egzemplarze protokołów pomiarowych instalacji elektrycznej.

Zamówienie należy zrealizować w okresie planowanej przerwy w dniach 16-27 lipca 2018 r. w zakresie robót instalacyjnych - zakończenie wymiany ciepłociągu, natomiast do 31 sierpnia 2018 r. w zakresie zakończenia robót odtworzeniowych.

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31.08.2018 r.**

**Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 14.09.2018 r.**

## II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

DATA CAŁKOWITEGO ZAKOŃCZENIA **14/09/2018** (DD/MM/RRRR)

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### III.1) WYMAGANE WADIUM - NIE DOTYCZY.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

A ponadto spełnić muszą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## **SEKCJA IV: TRYBY**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

CENA \_\_\_\_\_ - 90 %  
WARUNKI GWARANCJI \_\_\_\_\_ - 10 %

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

#### **IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień**

Dostępne do **12/03/2018** (dd/mm/rrrr)

Cena (wersja elektroniczna) **5,00 zł**

Udzielanie wyjaśnień przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy o zamówieniach publicznych.

#### **IV.3.2) Termin składania ofert**

**14/03/2018** (dd/mm/rrrr)    **Godzina 10<sup>00</sup>** (gg:mm)

#### **IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)**

**30** dni od ostatecznego terminu składania ofert

#### **IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert**

Data **14/03/2018** (dd/mm/rrrr)    Godzina **10<sup>15</sup>** (gg:mm)

Miejsce Siedziba Zamawiającego: Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-231 Lubrza, ul. Zielona 1

## **SEKCJA V: INNE INFORMACJE**

### **V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?**

NIE        TAK   

### **V.2) DATA OGŁOSZENIA **26/02/2018** (dd/mm/rrrr)**

**Arkadiusz Wytrwał**

**Stanisław Polasz**

.....  
(Podpis i pieczętka osoby sprawdzającej)  
pod względem formalnym)

.....  
(Podpis i pieczętka osoby zatwierdzającej)