



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Prudniku

Prudnik, dnia 08 lipca 2011 r.

PZ.5580.10.2011

DECYZJA Nr 24 / 2011 / PZ

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z dnia 08 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J. t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 22 czerwca 2011 r. przeprowadzonych przez:

- mł. kpt. inż. Roberta Ćwir – St. Specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Prudniku, nr legitymacji służbowej 4/10,

w obiekcie:

budynek Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku im. Jana Brzechwy, ul. Mickiewicza 5, 48-200 Prudnik nakazuje się dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku im. Jana Brzechwy, ul. Mickiewicza 5, 48-200 Prudnik wykonanie w ustalonym terminie n/w obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	<p>Dokonać pełnego wydzielenia piwnicy od pozostałej części obiektu przez zastosowanie drzwi posiadających klasę odporności ogniowej EI-30.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), - § 15 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), - § 250 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 	31.12.2011 r.

2	<p>Wydzielić klatkę schodową oraz wyposażyc ją w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), - § 15 ust. 1 pkt. 3, pkt. 4, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 5, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), - § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 	31.12.2011 r.
3	<p>Dostosować przekroczoną dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji I pietra do zgodnej z przepisami.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), - § 15 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), - § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 	31.12.2011 r.
4	<p>Dokonać przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu występującego w obiekcie. Dokumentację z badań przedstawić do wglądu tut. KP PSP.</p> <p>Podstawa prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), - § 3 ust. 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). 	31.08.2011 r.

U Z A S A D N I E N I E

W trakcie przeprowadzonych w dniach 20 i 22 czerwca 2011 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku im. Jana Brzechwy, ul. Mickiewicza 5, 48-200 Prudnik stwierdzono, że:

1. piwnica w obiekcie nie jest zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. W myśl § 250 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. W kontrolowanym obiekcie nie jest ten warunek zachowany, a tym samym nie jest zapewnione bezpieczeństwo pożarowe.
2. obiekt nie posiada obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami oraz wyposażonej

w urządzenia zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu. W myśl § 15 ust. 1, pkt. 3, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleni dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. Natomiast § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wskazuje, że w budynkach zawierających strefę pożarową ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

3. przekroczona jest dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego o 25,7 m z II piętra. Stanowi to niezgodność z § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), które wskazują, że z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na m.in. zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych. Budynek przedszkola zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, w której dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosi 10 m.
4. obiekt wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego sprawność w dniu kontroli nie została potwierdzona aktualnym protokołem z badań. Zgodnie z art. 4 ust. 1. pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. W myśl § 3 ust. 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Brak protokołu potwierdzającego sprawność przeciwpożarowego wyłącznika prądu stanowi naruszenie przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

POUCZENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nakazane w oparciu o ww. rozporządzenie MI obowiązki, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Brak realizacji nałożonych zadań na Publiczne Przedszkole Nr 1 w Prudniku im. Jana Brzechwy, ul. Mickiewicza 5, 48-200 Prudnik stanowi naruszenie postanowień art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

W przypadku nie wykonania zaleceń decyzji w terminie jw. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

O ostatecznym wykonaniu decyzji należy poinformować pisemnie Komendę Powiatową PSP w Prudniku, ul. Legionów 12 a, 48-200 Prudnik.

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 45-202 Opole ul. Budowlanych 1, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Legionów 12 a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

RĆ



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Mirosław Jelonek

Otrzymują:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Prudniku im. Jana Brzechwy
ul. Mickiewicza 5
48-200 Prudnik
2. 2 egz. a/a KP PSP (PZ, PTO).