



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRUDNIKU

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75
e-mail: psse.prudnik@pis.gov.pl



GK
21.02.2019

Prudnik, 21.02.2019 r.

HK.43260.17.7.2019.KT

*Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
na terenie miasta i gminy Prudnik
stan na 21.02.2019 r.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Prudnik:

Lp	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo	Jakość wody stan na 21.02.2019 r.
1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę.									
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatońskiego 1 48-200 Prudnik	Prudnik (Prudnik, Chocim, Dębowice)	2100	20,3	odzielaznianie odmanganianie dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia
2.		Prężynka (Prudnik, Prężynka, Czyżowice)	1964	0,595	dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia