

Prudnik, 07.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „**Wymiana posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku**”

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j/w, Gmina Prudnik udziela odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu wnosimy o zmianę SIWZ:

Jednym z parametrów wykładziny jest grubość warstwy użytkowej 0,8 mm, wnosimy o zmianę tej wartości do 0,7 mm, zostawiając pozostałe parametry równoważne lub lepsze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnej grubości warstwy użytkowej wykładziny. Minimalną warstwa użytkowa wykładziny powinna być przyjęta zgodnie z dokumentacją załączoną do zaproszenia ofertowego. Pozostałe parametry wykładziny powinny być nie gorsze niż podane w projekcie wykonawczym oraz STWiOR.

Powyższą odpowiedź należy dołączyć do materiałów dotyczących postępowania i traktować jako integralną część warunków zamówienia.

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak