

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

Prudnik, dnia 28 stycznia 2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania oraz wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do postanowień umownych na zadaniu "Remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku" płatności przejściowych przy rozliczaniu wykonanych robót. Zadanie z uwagi na technologię będzie wymagało dłuższego okresu wykonania i płatność jednorazowa może zakłócić rozliczenia z dostawcami materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **wprowadza zmianę.**

W załączniku nr 5 – Projekt umowy § 9 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty uregulowane zostanie w dwóch częściach, płatność częściowa na podstawie zaawansowania robót określonych w protokole odbioru częściowego na dzień 30.04.2020 r. oraz płatność końcowa po zakończeniu robót.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Faktury częściowa i końcowa będą płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktur przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez komisję odbiorową.
4. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

2. Pytanie 2

Czy oprawa do podświetlania schodów ma być o szczelności IP 67 /wg. rys. E2/ czy IP 65 /wg. opisu/ Większość oferowanych opravek hermetycznych sprzedaży ma IP 54-66, a także obniżone napięcie zasilania.

Odpowiedź:

Oświetlenie schodów zaprojektowano oprawami LED 5W o temperaturze barwowej 3000 K, z optyką asymetryczną średnią, do wbudowania w ścianę, korpus z odlewu aluminiowego, z kloszem z płaskiego szkła matowego wewnątrz, z wbudowanym zasilaczem, przystosowaną do okablowania przelotowego. Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK08, szczelność komory optycznej i elektrycznej IP65, klasa ochronności energetycznej I.

3. Pytanie 3

Czy oświetlenie zewnętrzne schodów ma być zasilane napięciem 230V, czy może należy rozważyć zasilanie obniżonym napięciem 10-14V poprzez transformatory. Jeśli tak prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego dla obniżonego napięcia zasilania wraz z korektą przedmiaru.

Odpowiedź:

Zasilanie 230V. Korpus oprawy przykręcany do puszki montażowej, przewody układane pod tynkiem, każda oprawa ma zasilacz, klasa ochronności 1.

4. Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok. 102

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 31 stycznia 2020 r.”

2) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. ”

Powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisła