



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GL.ZUZ.3.4210.381m.2020.KS



Opole, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Handwritten signature and date 10.05

DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 407 ust. 1, 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 624 – zwanej dalej ustawą Prawo wodne), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą Kpa); po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28.12.2020 r. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Pawła Osipiak – reprezentującego firmę ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak,

Orzekam:

- I. **Udzielić zakładowi TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego** na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. przejścia kablem niskiego napięcia nN 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm² w rurze osłonowej SRS 75mm pod dnem Potoku Szybowskiego na działce nr 1310 k. m. 9 obręb Szybowice w km 7+937, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Charakterystyka projektowanego przewiertu:

- średnica rury osłonowej \varnothing 75 mm,
- długość przewiertu 9,5 m,
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 293,48 m n.p.m.,
- rzędna twardego dna w miejscu przekroczenia 294,48 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne przejścia w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):

- początek przekroczenia: X: 5579819,38 Y: 6462162,05
- koniec przekroczenia: X: 5579821,66 Y: 6462162,17

Zasięg oddziaływania obejmuje następujące działki:

- działka ewidencyjna nr 600/5, 600/3, 1310, 1205/1 a.m. 9 obręb Szybowice,

- II. Ustalić zakładowi TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, następujące warunki i obowiązki:
 1. Przekroczenie Potoku Szybowskiego wykonać zgodnie z projektem technicznym, operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz wypisem i wyryssem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka dla działek nr: 1205/1 a.m. 9 obręb Szybowice, 1310 a.m. 9 obręb Szybowice, 600/3 a.m. 9 obręb Szybowice, 600/5 a.m. 9 obręb Szybowice (uchwała NR

XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r.) Pisma Zastępcy Burmistrza Prudnika znak: MG.GP.III.6727.70.2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz MG.GP.III.6727.26.2020 z dnia 23.09.2020 r.

2. Zgodnie z uzgodnieniem Nadzoru Wodnego w Prudniku, pismo znak: GL.3.4.434.22.2020.WO z dnia 28.10.2020 r.:
 - przejście kablem NA2XY-J 4x35 mm² wykonać w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego min. 1,0 m pod dnem cieku,
 - miejsce przejścia oznaczyć trwałymi znakami, zwyczajowo przyjętymi, słupkami betonowymi oznaczonymi literą „Ł” po obydwu stronach krawędzi skarpy cieku,
 - w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej wykonać jej naprawę poprzez oczyszczenie i ponowne podłączenie, a wówczas przejście linią kablową poprowadzić w odległości min. 1 metra od sieci drenarskiej,
 - powiadomić pisemnie Nadzór Wodny w Prudniku co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
 - w przypadku szkód wyrządzonych w terenie należy wykonać niezwłocznie ich naprawę, doprowadzając do stanu pierwotnego,
 - w czasie prowadzenia prac oraz użytkowania obiektu, na działce rzeki nie należy składować materiałów budowlanych, odpadów oraz wykonywać działań, które mogłyby zanieczyścić wody płynące Potoku Szybowickiego,
 - za wszystkie szkody i straty powstałe podczas realizacji zadania odpowiada Inwestor lub Wykonawca robót,
 - po realizacji zadania należy przedstawić administratorowi rzeki inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z lokalizacją i rzędnymi przejścia pod dnem cieku i sieci drenarskiej całego terenu zajętego pod budowę i zawrzeć umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na użytkowanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi.
 3. Tereny zajęte na czas wykonywania robót oraz koryto zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie likwidacji istniejącego przekroczenia. Jakiegokolwiek zanieczyszczenia powinny być natychmiast usuwane.
 4. Zgłosić posiadane urządzenie wodne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Opolu w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, zgodnie z art. 331 ust 3 ustawy Prawo wodne.
- III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- V. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi:
1. „Operat wodnoprawny. Przejście kablem zmiennym niskiego napięcia nN 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm² w rurze osłonowej SRS 75mm pod dnem Potoku Szybowickiego działka nr 1310 k. m. 9 Wp”. Operat opracowany przez Pana Pawła Osipiak – reprezentującego firmę ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak w grudniu 2020 r.
 2. Uzupelnienia do wniosku złożone pismem (bez znaku) z dnia 02.03.2021 r. (data wpływu 03.03.2021 r.) oraz pismem (bez znaku) z dnia 31.03.2021 r. (data wpływu 02.04.2021 r.).
 3. Pisma Zastępcy Burmistrza Prudnika znak: MG.GP.III.6727.70.2020 z dnia 22.10.2020 r. oraz znak: MG.GP.III.6727.26.2020 z dnia 23.09.2020 r. stanowiące wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Szybowice, części

- wsí Mieszkowice i części wsi Rudziczka dla działek nr: 1205/1 a.m. 9 obręb Szybowice, 1310 a.m. 9 obręb Szybowice, 600/3 a.m. 9 obręb Szybowice, 600/5 a.m. 9 obręb Szybowice (uchwała NR XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r.)
4. Uzgodnienie Nadzoru Wodnego w Prudniku, pismo znak GL.3.4.434.22.2020.WO z dnia 28.10.2020 r.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 224,88 zł, dokonanej w dniu 18.09.2020 r. przelewem na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Osipiak z firmy ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak reprezentujący zakład TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, wystąpił z wnioskiem z dnia 21.12.2020 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. przejścia kablem zmiennym niskiego napięcia nN 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm² w rurze osłonowej SRS 75mm pod dnem Potoku Szybowickiego na działce nr 1310 k. m. 9 obręb Szybowice w km 7+937, dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 600/5 k. m. 9 obręb Szybowice, załączając do ww. wniosku dokumenty wymienione w pkt. V. ppkt. 1, 3, 4 i 5 niniejszej decyzji.

Do wniosku załączono zgodnie z wymogami, operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym oraz operat w wersji elektronicznej. W toku postępowania wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i operatu w zakresie wskazanym w piśmie znak GL.ZUZ.3.4210.381m.2020.KS z dnia 04.02.2021 r. oraz piśmie znak GL.ZUZ.3.4210.381m.2020.KS z dnia 10.03.2021 r. Uzupełnienia do wniosku złożono pismem (bez znaku) z dnia 02.03.2021 r. (data wpływu 03.03.2021 r.) oraz pismem (bez znaku) z dnia 31.03.2021 r. (data wpływu 02.04.2021 r.)

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w Regionie Wodnym Górnej Odry (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni Dz. U. 2017, poz. 2509):

- na obszarze zlewni bilansowej Osobłoga, o kodzie SCWP SO1002, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW 600041176449 i nazwie „Prudnik od źródła do Złotego Potoku”,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000127 i nazwie 127.

Wykonanie przejścia przyłączem kablowym niskiego napięcia 0,4 kV pod dnem Potoku Szybowickiego w km 7+937 nie naruszy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka oraz zapisów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Teren, gdzie będzie realizowana inwestycja nie jest objęty formami ochrony przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadomieniem znak GL.ZUZ.3.4210.381m.2020.KS z dnia 08.04.2021r. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Miejskiego w Prudniku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – zwanej dalej ustawą Kpa, z której wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.


Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 9, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. przejścia kablem niskiego napięcia nN 0,4 kV typu NA2XY-J 4x35mm² w rurze osłonowej SRS 75mm pod dnem Potoku Szybowickiego na działce nr 1310 k. m. 9 obręb Szybowice w km 7+937, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Warunki wykonania urządzeń wodnych zostały opisane w pkt I. i II. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 624)
5. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – art. 415 pkt 2.



Z-CA DYREKTORA

Abdullah Al-Salwi

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
na ręce pełnomocnika: Pana Pawła Osipiak ELPROBUD mgr inż. Paweł Osipiak,
ul. Kępska 7A, 45 – 129 Opole
2. Pan Marek Kozera, 57 – 200 Srebrna Góra, Budzów 17
3. Gmina Prudnik, 48 – 200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
4. Powiat Prudnicki, 48 – 200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44 – 100 Gliwice
6. a/a – ZUZ 2 egz.

Do wiadomości:

1. ZZI w/m
2. Nadzór Wodny w Prudniku

