

**Informacja z działalności
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o.o.
za rok 2010**
(materiał dla Rady Miejskiej w Prudniku)

I. Wybrane informacje o Spółce

1. Kapitały Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 488 650,00 zł i dzieli się na 2 730 udziałów po 7 505 zł, każdy.

Kapitał zapasowy Spółki wynosi 165 203,78 zł.

2. Zarząd Spółki:

W roku 2010 r. w okresie 01.01.2010 – 24.08.2010 zarząd Spółki sprawował jednodobowo Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Stanisław Waszczykowski. W okresie 09.09.2010 zarząd Spółki sprawowali:

Bogusława Drohomirecka – Członek Zarządu- Główny Księgowy

Paweł Kawecki – Członek Zarządu - Dyrektor Spółki

W okresie 25.08.2010 – 09.09.2010 oraz w czasie nieobecności bieżące sprawy Spółki prowadzili prokurenci w osobach :

Bogusława Drohomirecka - Główny Księgowy

Paweł Kawecki – Dyrektor Techniczny

3. Rada Nadzorcza Spółki:

W roku 2010 nadzór na pracą Zarządu Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

- Urszula Budkiewicz,
- Renata Heda,
- Andrzej Kosiński,
- Bogusław Wołczyk.

4. Podstawa i zakres prowadzonej działalności Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. w roku 2010 prowadził działalność podstawową polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Prudnik na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13.01.2003 r. oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wsi Prężynka w Gminie Lubrza na podstawie

zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia 13.01.2003 r. .

W/w działalność prowadzona była w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV/674/2006 w dniu 26.10.2006 r. i Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza uchwalony przez Radę Gminy w Lubrzy, uchwałą V/31/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Spółka wykonywała również inne zadania z branży wodociągów i kanalizacji w interesie i na rzecz Gminy Prudnik.

5. Informacje i sprawozdania składane Burmistrzowi Prudnika:

Informacje dotyczące realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zarząd złożył Burmistrzowi Prudnika w następujących terminach:

- 09 lipca 2010 r. za I półrocze 2010 r. (pismem nr D/1580/25/07/09),
- 14 lutego 2011 r. za II półrocze 2010 r. (pismem nr D/369/04/02/10).

W dokumentach tych szczegółowo przedstawiono:

- 1) Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
- 2) Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
- 3) Analizę przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
- 4) Informację w sprawie częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przed odbiorców usług.
- 5) Informację w sprawie wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

6. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i fundusz płac:

Od dnia 16 czerwca 2009 r. obowiązywał schemat organizacyjny zatwierdzony Uchwałą nr 9/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwałą z dnia Rady Nadzorczej został przyjęty wraz z Regulaminem Organizacyjnym nowy schemat , który zakłada docelowe zatrudnienie w Spółce w wysokości 76,8 etatów. Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2010 w etatach wyniosło 69,75, natomiast w osobach 71,5 . W stosunku do roku poprzedniego średnie zatrudnienie nie wzrosło. Fundusz płac w roku 2010 (łącznie z funduszem bezosobowym) wyniósł 2 624 tys.zł. (w tym 144,6 tys. zł za nadgodziny, pogotowie i dodatek za

warunki szkodliwe) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2010 wyniosło 2 871 zł .

7. Sytuacja finansowa Spółki:

Według pierwszej wersji bilansu (przed badaniem biegłego rewidenta), działalność gospodarcza Spółki w roku 2010 zakończyła się zyskiem w wysokości 236,3 tys. zł netto (w tym 10,6 tys. zł podatek odroczony, płatny w latach następnych).

Przychody w roku 2010 wyniosły 9 059 tys. zł i w stosunku do zaplanowanych 8 746 tys. zł osiągnęły 103,6 % wykonania.

Koszty w roku 2010 wyniosły 8 833 tys. zł i w stosunku do zaplanowanych 8 651 tys. zł osiągnęły 102,1 % wykonania.

W roku 2010 nastąpiło polepszenie wyniku finansowego Spółki w stosunku do roku poprzedniego uzyskała wynik finansowy wyższy o 98 tys.. Sytuacja finansowa Spółki przez cały rok 2010 była dobra, a płynność finansowa Spółki niezagrażona. Okresowo wymagała korzystania ze środków kredytowych. Zobowiązania były regulowane na bieżąco w terminach płatności. Spółka przez cały rok posiadała zabezpieczenie finansowe na bieżącą działalność oraz prowadzone roboty inwestycyjne. Na inwestycje zaangażowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jak również kredyt do 100 tys. zł w rachunku bankowym w Banku Ochrony Środowiska.

II. Działalność podstawowa.

1. Realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Zakład realizował zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Prudnik za pomocą własnych urządzeń wodociagowych tj. ujęć wody, pompowni, stacji i sieci wodociagowych w sposób ciągły i niezawodny, dostarczając swoim usługobiorcom wodę w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.(Dz. U. nr 61, poz. 417), za wyjątkiem okresu od 24 do 28 maja, kiedy to przydatność wody do spożycia przez ludzi była ograniczona.

Na podstawie wyników badań wody wykonanych w dniach 17 i 21 maja, dnia 24 maja ok. godz. 13⁰⁰ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności do spożycia wody z wodociagu publicznego w Prudniku w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W piśmie uzupełniającym do decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku poinformował, że woda

może być używana do spożycia po pięciominutowym okresie gotowania, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń. Po otrzymaniu informacji o wynikach oraz decyzji, o której mowa powyżej służby zakładu podjęły natychmiastowe działania mające na celu poprawę sytuacji. Jednocześnie z podjętymi zabiegami technicznymi, prowadzona była akcja informacyjna. Płukanie sieci, zwiększona dezynfekcja oraz zmiany sposobie dystrybucji wody (do czasu uzyskania wyników powtórnych badań wyłączono z eksploatacji ujęcia drenażowe zastępując je ujęciami głębinowymi) dały pozytywne efekty w postaci wyników badań spełniających stosowne przepisy. W dniu 28 maja Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku wydał decyzję stwierdzającą przydatność do spożycia wody z wodociągu publicznego w Prudniku.

W wyniku zdarzeń z II połowy maja w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Prudniku dla wody ujmowanej w Prężynce zmieniono środek dezynfekujący z podchlorynu sodu na Jasol Solid. Preparat ten odznacza się większą skutecznością i stabilnością przy mniejszej uciążliwości dla odbiorcy.

Kontrole wykonywane w trakcie roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku w zakresie jakości wody poza majowym incydentem potwierdzają wysoką jakość wody dostarczanej odbiorcom.

Przerwy w dostawie wody miały charakter lokalny i krótkotrwały. Spowodowane były awariami urządzeń wodociągowych lub planowymi robotami na sieci wodociągowej. Zaistniałe awarie wodociągowe usuwane były przez służby Spółki na bieżąco. W roku 2010 zanotowano łącznie 93 awarie wodociągowe.

Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu roku 2009 z ujęć własnych pobrano 1410,7 tys. m³ wody, z czego:

- 1132,6 tys. m³ z ujęć systemu miejskiego,
- 265,1 tys. m³ z ujęć systemu wiejskiego.

Dla zaopatrzenia wsi Piorunkowice dokonano zakupu wody (wodociąg Ścinawa) w ilości: 13 tys. m³.

Z ogólnej ilości pozyskanej wody, do sieci wtłoczono 1 406,8 tys. m³, zaś sprzedano 1 126,8 tys. m³ wody, z czego:

- 915,6 tys. m³ dla odbiorców systemu miejskiego,
- 211,2 tys. m³ dla odbiorców systemu wiejskiego.

Na potrzeby własne zużyto 41,1 tys. m³ wody.

2. Realizacja zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Zakład realizował zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prudnik za pomocą własnych urządzeń kanalizacyjnych tj. sieci

kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, pompowni ścieków oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Realizował również zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka za pomocą urządzeń kanalizacyjnych użyczonych Spółce przez Gminę Prudnik na podstawie zawartej umowy. Odprowadzał również ścieki opadowe i roztopowe za pomocą sieci kanalizacji deszczowej.

Zakład odbierał ścieki bytowe i przemysłowe w sposób ciągły, na podstawie zawartych umów. Odbierał również ścieki opadowe i roztopowe wpływające do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz deszczowej. Przerwy w odbiorze ścieków miały charakter lokalny i spowodowane były awariami urządzeń kanalizacyjnych lub planowanymi robotami na kanalizacji. W roku 2010 zanotowano awarii kanalizacyjnych. Odprowadzane do odbiornika ścieki oczyszczone spełniały warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia ścieków utrzymywała wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń poszczególnych parametrów ścieków, który wyniósł odpowiednio:

- w zakresie BZT₅ – 98,3 %,
- w zakresie ChZT – 95,9 %,
- w zakresie azotu ogólnego – 80,8 %,
- w zakresie fosforu ogólnego – 96,6 %,
- w zakresie azotu amonowego – 95,4 %,
- w zakresie zawiesiny ogólnej – 98,7 %.

Realizując zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 1 743 886 m³ ścieków. Jednocześnie dowieziono 2 743 m³ ścieków. Łącznie oczyszczono więc na miejskiej oczyszczalni ścieków 1 746 629 m³ ścieków. Były to:

- ścieki komunalne (ścieki bytowe i przemysłowe) w ilości 938 642 m³,
- ścieki opadowe i roztopowe (objęte umowami) w ilości 231 728 m³,
- ścieki dowożone w ilości 2 743 m³
- ścieki przypadkowe (wody infiltracyjne, ścieki opadowe i roztopowe nie objęte umowami) w ilości 573 516 m³.

III. Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o Plan Działalności Spółki na rok 2010 zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 10/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.. Plan ten w zakresie inwestycji zawierał zasadniczo zadania wynikające z obowiązującego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych”. W roku 2010 zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa wodociągu do miejscowości Wieszczyzna - II etap – 684 mb

- 2) Wymiana sieci wodociągowej w ul. Prusa 137 mb
- 3) Połączenie ul Akacjowej z magistralą w ul. Poniatowskiego 62 m
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łąka Prudnicka 132 mb

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prażyńskiej (w kierunku ul. Przemysłowej) – 208 mb
- 6) Wymiana kanalizacji w ul. Kolejowej 3 mb.
- 7) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego 101 mb
- 8) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sowińskiego 103 mb
- 9) Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenów przeznaczonych pod zabudowę za ul. Asnyka i ul. Bora – Komorowskiego – 543 mb
- 10) Uzbrojenie w kanalizację deszczową terenów przeznaczonych pod zabudowę za ul. Asnyka i ul. Bora – Komorowskiego – 535 mb
- 11) Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik - budowa kanalizacji w ul. Nyskiej w kierunku Niemysłowie („przejście” pod linią kolejową) – 54 mb
- 12) Budowa wodociągu do Chocimia i Dębowca – etap I – miasto Prudnik – 1 486 mb
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej do Chocimia i Dębowca etap I – miasto Prudnik – 492 mb
- 14) Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wybranych posesji w miejscowości Łąka Prudnicka - 6 mb
- 15) Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Lompy oraz na uzbrojenie w sieć wodociągową i sieci kanalizacyjne terenów przeznaczonych pod zabudowę za ul. Asnyka i ul. Bora Komorowskiego (ul. Dębowa)
- 16) Montaż przepompowni ścieków na starej oczyszczalni ścieków
- 17) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bora- Komorowskiego
- 18) Wykonanie obejścia separatora w ul. Przemysłowej
- 19) Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – wymiana rurociągów i płyt napowietrzających
- 20) Wymiana przyłączy wodociągowych – 15 szt. (232 mb) w tym na terenach wiejskich 6 szt. (125 mb).

W tabeli nr 1 przedstawiono stan realizacji zadań w roku 2010.